

Občina Medvode
Cesta komandanta Staneta 12

SI-1215 Medvode



OBČINA MEDVODE

Prejeto:	17-10-2017	Sig. znak:
Številka zadeve:		Priloge:
		Vredn.:



Zadeva: Drugo mnenje na Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Medvode

Na osnovi vašega vloge s številko 003/1-2006 - 182 z dne 26. 9. 2017 (prejeto 29. 9. 2017), predloga OPN občine Medvode, dostopnega na spletnem strežniku Ministrstva za okolje in Prostor, na podlagi 465. in 468. člena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14, EZ-1A 81/15), v povezavi z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Ur. l. RS št. 33/07), (ZPNačrt-A Ur. l. RS št. 108/09) in (ZPNačrt-B Ur. l. RS št. 57/12) ter Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP Ur. l. št. 80/10) in (ZUPUDPP - A Ur. l. št. 57/12) vam dajemo naslednje

DRUGO MNENJE

na Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Medvode:

1. V Odloku o OPN Občine Medvode je treba v 20. členu v (3) točki pravilno navesti prenosne elektroenergetske objekte:
 - DV 110 kV Kleče-Medvode-Mavčiče-Labore-Okroglo 2,
 - DV 2x110 kV Kleče-Škofja Loka-Okroglo,
 - DV 220 kV Kleče-Divača,
 - DV 2x400 kV Beričevo-Okroglo.
2. V Odloku o OPN Občine Medvode je treba v 105. členu v (1) točki med vire elektromagnetnega sevanja poleg prenosnih vodov in naprav dodati tudi distribucijske vode in naprave, saj 110 kV del omrežja spada v obe kategoriji.
3. Glede na namero občine o delni spremembi trase DV 2x400 kV Beričevo-Okroglo med SM 46 in SM 49 je treba to namero vključiti v sprejet OPN Občine Medvode tako v tekstualnem kot v grafičnem delu izvedbenega dela OPN, da bo s tem pravno-formalno zagotovljen prostor za izvedbo te spremembe. Investitor spremembe trase tega dela DV mora biti pobudnik te spremembe.
4. V zvezi s širino območij varovalnih pasov elektroenergetske infrastrukture je treba upoštevane zadnje veljavne predpise s tega področja (Energetski zakon s podzakonskimi akti).
5. Za območja varovalnih pasov elektroenergetske infrastrukture velja, da je po izgradnji vanje prepovedano širiti I. območja varstva pred elektromagnetnim sevanjem v skladu z uredbo o sevanju.

Obrazložitev:

Naslovnik je na družbo ELES, d.o.o. naslovil vlogo za podajo drugega mnenja na Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Medvode.

Pri pregledu prejetega gradiva smo ugotovili, da predvideno območje sega v varovalne pasove naslednjih prenosnih elektroenergetskih objektov:

- DV 110 kV Kleče-Medvode-Mavčiče-Labore-Okroglo 2
- DV 2x110 kV Kleče-Škofja Loka-Okroglo
- DV 220 kV Kleče-Divača
- DV 2x400 kV Beričevo-Okroglo


V odloku niso pravilno navedeni daljnovodi, pa tudi vsi daljnovodi niso navedeni.

Namero občine o delni spremembi trase DV 2x400 kV Beričevo-Okroglo med SM 46 in SM 49 je treba vključiti v sprejet OPN Občine Medvode tako v tekstualnem kot v grafičnem delu izvedbenega dela OPN, da bo s tem pravno-formalno zagotovljen prostor za izvedbo te spremembe. Investitor spremembe trase tega dela DV mora biti pobudnik te spremembe


Veljavnost smernic oziroma mnenj veljajo do spremembe zakonodaje in sprememb v okolju ter v tehnologiji.

S spoštovanjem,

Pripravil
mag. Robert Krajnc



Področje za upravljanje s sredstvi in projekti
direktor področja
Miran Marinšek



16-10-17

Prejemniki:

- Naslovnik
- MzI, Direktorata za energijo, matej.praper@gov.si
- ELES PIPO: CIPO Ljubljana
- ELES PUSP: SUI (Krajnc)

ELES, d.o.o.
Hajdrihova 2, Ljubljana 801

